


RURA DWUDZIELNA      TAŚMA OSTRZEGAWCZA

AROT – TYP PS  
WN – Dn 150  
NN – Dn 100



TAŚMA ZNACZNIKOWA

RURA PREIZOLOWANA

### UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić Koncesjonowanemu Zakładowi lokalizację położenia kabli poprzez wykonanie uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji przekopów kontrolnych.

Wszelkie prace w pobliżu i na skrzyżowaniach energetycznych należy wykonać wyłącznie ręcznie zachowując odległości zgodnie z normą PN 76/E 05125

NED-San PROJEKT		Projektowanie i nadzór sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ul. Jamnicka 71A, 33-300 Nowy Sącz.		mgr inż. Łukasz Nędra tel. 790 780 002, e-mail: biuro@ned-san.pl, www.ned-san.pl	
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko			TEMAT	P.Z.T. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - Odcinek B
OBIEKT ADRES	Przebudowa sieci ciepłowniczej – "B" Dz. nr 1873/12, 1275/1, obr. 0001 ul. Leg. Piłsudskiego, m. Brzesko			RYSUNEK	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Nędra			NR UPRAWNIENI	NR PROJ. DATA
SPRAWDZIŁ	inż. Janusz Radożycki			MAP/0261/PWOS/06	2/04/2022 Kwiecień 2022r.
				MAP/0240/PWOS/05	SKALA NR RYS.
					----- T-2