


| Lp. | Średnica rurociągu preizolowanego Dz [m] | Średnica rury przepustowej Dz x g [m] | Długość rury przepustowej l [m] | Ilość rur przepustowych | Typ płozy dystansowej | Wysokość płozy dystansowej h [mm] | Ilość elementów na obwód [szt.] | Ilość obwodów na rurę przepustową [szt.] |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                                     | 4                               | 5                       | 6                     | 7                                 | 8                               | 9  |
| 1.  | 114,3 - 200                              | 323,9 x 8,0                           | 6,0                             | 2                       | L                     | 40                                | 10                              | 5  |

#### Oznaczenia elementów:

- 1\* - Rura przewodowa - stalowa preizolowane
- 2\* - Rura przepustowa - stalowa
- 3\* - Płozą z PE HD, nylonu
- 4\* - Pianka izolacyjna niskoprężna przeciwwilgociowa

|   |  |  |  |   |                     |             |  |
|---|--|--|--|---|---------------------|-------------|--|
|  |  |  |  | <p><b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE</b><br/> <b>"AGMAR-PROJEKT"</b><br/>         adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sącz<br/>         tel/fax: (0-prefix-18) 4439670<br/>         e-mail: agmarprojekt@interia.pl</p>                   |                     |             |  |
| INWESTOR:   |  |  |  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku<br>32-800 Brzesko ul. Ciepła 11   |                     |             |  |
| TEMAT PROJEKTU:   |  |  |  | Przebudowa odcinka osiedlowej wysokopann, sieci ciepłowniczej 2xDN 100 od pkt. A do pkt. B na sieć preizolowaną 2xDN 100-200 wraz z odgąglenieniami połączeniowymi z istn. przyłączami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko |                     |             |  |
| TEMAT RYSUNKU:  |  |  |  | Montaż rurociągów preizolowanych w uruch ochronnych   |                     |             |  |
| PROJEKTANT:   |  |  |  | inż. Marek Horszowski   | Nr ewid. 360/2000   | STADIUM:    |  |
| SPRAWDZAJĄCY:   |  |  |  | inż. Mirosław Olszowski   | AB.III.7131/96/2000 | SKALA:      |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  |  |  |  | mgr inż. Agnieszka Horszowska-Czapla  | UAN-7342-139/91     | DATA OPRAC: |  |
|   |  |  |  |   |                     | 05.2022     |  |
|   |  |  |  |   |                     | NR RYS: 10  |  |